

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ВСП «ГЕМФК КНУ»
Віктор ГОРШКОВ
«20» серпня 2025 рік

АКТ

оцінки об'єкта щодо можливості його
використання для укриття населення як найпростішого укриття

Ми, комісія в складі:

КОРЖОВ Олександр АНАТОЛІЙОВИЧ, заступник директора з АГР ВСП «ГЕМФК КНУ»;
ВОВЧАНСЬКИЙ Василь Михайлович, начальник штабу цивільного захисту ВСП «ГЕМФК КНУ»;
БОНДАРЕНКО Олена Дмитрівна, інженер з охорони праці ВСП «ГЕМФК КНУ»;
СЕЛЕЗЕНЬ Юлія Іванівна, комендант навчального корпусу № 2 ВСП «ГЕМФК КНУ»;

Провели огляд об'єкта розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Федора Караманиць, 37 Г Державної власності, що належить Міністерству освіти і науки України

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта:

цокольне приміщення вбудоване в навчальний корпус № 2 ВСП «ГЕМФК КНУ»

загальна площа - 378 кв.м., загальний об'єм - 955 куб.м.

2. Загальний стан об'єкта:

технічний: обмежено працездатний

санітарний: задовільний

загальний стан приміщень: чисті, сухі без ознак підтоплення

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів: 2 входи, не захищені, не обладнані засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення

4. Стан систем вентиляції: передбачено проектом, в наявності природна вентиляція

5. Стан системи водопостачання: централізоване водопостачання, відсутній запас питної води, відсутній запас технічної води

6. Стан каналізаційної системи: передбачено проектом

санвузли: один в робочому стану

вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель, споруд, приміщень): відсутні

7. Стан систем опалення: передбачений проектом

8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення в наявності електричне освітлення, резервні системи постачання (освітлення) відсутні

9. Справність систем зв'язку та оповіщення: гучномовці відсутні, радіоточка відсутня, стаціонарна телефонна мережа відсутня

10. Протипожежний стан:





автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації: відсутні

наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними засобами пожежогасіння: споруду укомплектовано згідно норм, вогнегасники в наявності

ВИСНОВОК
про можливість використання об'єкта
для укриття населення як найпростішого укриття

Приміщення в задовільному стані може використовуватись для укриття населення, як найпростіше укриття

за умов: забезпечити запас питної води, забезпечити запас технічної води, забезпечити резервними системами електропостачання, освітлення, забезпечити гучномовцем, обладнати автоматичною системою пожежної автоматизації, забезпечити запас лікарських засобів, встановити ємність для зберігання їжі,

Підписи осіб, які склали цей акт:	
заступник директора з АГР ВСП «ГЕМФК КНУ»;	 Олександр КОРЖОВ
комендант навчального корпусу № 2 ВСП «ГЕМФК КНУ»;	 Юлія СЕЛЕЗЕНЬ
Начальник штабу цивільного захисту ВСП «ГЕМФК КНУ»	 Василь ВОВЧАНСЬКИЙ
Інженер з охорони праці ВСП «ГЕМФК КНУ»	 Олена БОНДАРЕНКО