

**АКТ**  
**оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його**  
**використання для укріття населення як найпростішого укріття**

19 липня 2024 року

м. Кривий Ріг

**Любов РАЧКОВСЬКА**, головний спеціаліст відділу з питань МР, НС та ЦЗН виконкому Покровської районної в місті ради;

**Олександр КОРИНЄВ**, головний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Криворізького районного управління Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області;

**Олександр КОРЖОВ**, заступник директора з адміністративно-господарської роботи ВСП «ГЕМФК КНУ»;

**Валентина ВЛАСЕНКО**, ДОП СП ВП № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенант поліції.

у присутності директора Відокремленого структурного підрозділу «Гірничо-електромеханічного фахового коледжу Криворізького національного університету»

**Віктора ГОРШКОВА**

(посада, власне ім'я, прізвище власника будівлі (споруди, приміщення) або уповноваженої ним особи))

проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення), розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Федора Караманиць, 37 Б

державної, комунальної, приватної форми власності,

(непотрібне закреслити)

що належить Міністерству освіти і науки України

(найменування власника: для приватної форми власності - суб'єкта господарювання, комунальної - органу місцевого самоврядування,

державної - центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, державного підприємства, установи, організації)

**За результатами проведеного огляду встановлено:**

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення):

підвальне приміщення вбудоване в гуртожиток ВСП «ГЕМФК КНУ»

основне функціональне призначення,

розташування на місцевості (окремо розташована, вбудована в будівлю, у гірничих виробках тощо)

загальна площа - 131 кв.м., загальний об'єм - 340,6 куб.м.

2. Загальний стан об'єкта:

технічний: обмежено працездатний

(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)

санітарний: задовільний

(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень: чисті, сухі без ознак підтоплення

(чисті або захарашені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів: 2 входи, не захарашенні, не обладнанні засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення

(кількість, входи не захарашено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами,

обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан систем вентиляції: не передбачено проектом в наявності природня вентиляція

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, цілісність, комплектність, чистота)



5. Стан системи водопостачання: централізоване водопостачання, відсутній запас питної води, відсутній запас технічної води

(централізоване водопостачання або інше джерело, наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води)

6. Стан каналізаційної системи: не передбачено проектом

(передбачено / не передбачено проектом)

санвузли: не передбачені проектом

(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників)

вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель, споруд, приміщень): відсутні

(наявність, тип, кількість, загальний об'єм,

можливість очищення, справність, місце встановлення)

7. Стан систем опалення: передбачений проектом

(передбачено / не передбачено проектом)

8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення в наявності електричне освітлення, резервні системи постачання (освітлення) відсутні

(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проектом, наявність центрих ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)

9. Справність систем зв'язку та оповіщення: гучномовці відсутні, радіоточка відсутня, стаціонарна телефонна мережа відсутня

(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)

10. Протипожежний стан:

автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації: відсутні

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність)

наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними засобами пожежогасіння: споруду укомплектовано згідно норм, вогнегасники в наявності

(споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

## ВИСНОВОК

**про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення)  
для укриття населення як найпростішого укриття**

Приміщення рекомендовано до використання для укриття населення, як  
(об'єкт (будівлю, споруду, приміщення) рекомендовано / не рекомендовано до використання для укриття населення  
найпростіше укриття

як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд)



за умов: забезпечити запас питної води, забезпечити запас технічної води, забезпечити резервними системами електропостачання, освітлення, забезпечити гучномовцем, обладнати автоматичною системою пожежної автоматизації, забезпечити запас лікарських засобів, встановити ємність для зберігання їжі, забезпечити герметичну ємність для нечистот

(перелік заходів, що необхідно виконати для приведення об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) до вимог щодо утримання та експлуатації найпростіших укриттів)

Підписи осіб, які склали цей акт:

Головний спеціаліст відділу з питань МР, НС та ЦЗН виконкому Покровської районної в місті ради	 Любов РАЧКОВСЬКА
Головний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Криворізького районного управління ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області	 Олександр КОРИНСЬВ
ДОП СП ВП № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенант поліції	 Валентина ВЛАСЕНКО
Заступник директора з адміністративно-господарської роботи ВСП «ГЕМФК КНУ»	 Олександр КОРЖОВ

З актом ознайомлений:

 Директор ВСП «ГЕМФК КНУ»	 Віктор ГОРШКОВ
---	---

19 липня 2024 року